



# CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

*im. Józefa Tuliszkowskiego*

SCIENTIFIC AND RESEARCH CENTRE  
FOR FIRE PROTECTION

POLSKA

05-420 Józefów k/Otwocka, ul. Nadwiślańska 213

Egz. Nr **1** dla **Zleceniodawca**

## ORZECZENIE NR \* 002 / \*\* BC / \*\*\* 08

WYRÓB

Profil okiennie-drzwiowy systemu  
Salamander o grubości 76 mm  
wykonany z PVC

TYP | -----

PRODUCENT

**SALAMANDER INDUSTRIE – PRODUKTE GmbH**  
Jakob – Sigle – Strasse 58  
D-86842 Türkheim, Niemcy

DYSTRYBUTOR  
LUB DOSTAWCA

**Brüggmann Polska Sp. z o.o.**  
Al. Kazimierza Wlk. 6a  
87-800 Włocławek

OGÓLNE  
DANE  
TECHNICZNE

Profil okiennie-drzwiowy systemu Salamander o grubości 76 mm  
wykonany z PVC o następującym składzie (wg producenta):  
twardoudarowy modyfikowany PCW, kreda (wypełniacz), dwutlenek  
tytanu (biel tytanowa), stabilizator Pb (ochrona przed działaniem ciepła  
i światła), pigment.

BADANE  
PARAMETRY  
LUB CECHY

Określenie wskaźnika zapalności „i” oraz wskaźnika spalania „c”  
wg PN-B-02874:1996

\* ) kolejny numer orzeczenia wydanego w danym roku

\*\* ) symbol Zakładu CNBOP

\*\*\* ) dwie ostatnie cyfry roku, w którym wydano orzeczenie

Wyniki badań  
i ich interpretacja

$i_{\text{sr}} = 0,41$        $c_{\text{sr}} = 0,03$

**material trudno zapalny**

**wg PN-B-02874:1996, załącznik A**

## PODSTAWA WYDANIA ORZECZENIA

Brüggmann Polska Sp. z o.o., Al. Kazimierza Wlk. 6a, 87-800 Włocławek

(nazwa, adres, numer i data pisma wnioskodawcy)

Pismo wnioskodawcy z dnia 26.06.2008 r.

Sprawozdanie z badań nr 4166/BC/08 z dnia 14.08.2008 r.

(numer i data opracowania sprawozdania z badania)

## DOKUMENTACJA IDENTYFIKUJĄCA WYRÓB:

### UWAGI:

1. Badanie wykonano zgodnie z PN-B-02874:1996 wraz z załącznikiem PN-B-02874:1996/Az-1:1999.
2. Orzeczenie funkcjonuje łącznie ze sprawozdaniem z badań nr **4166/BC/08**.
3. Badania wykonało laboratorium akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji certyfikat akredytacji Nr AB 060 w zakresie badań okładzin, wykładzin ściennych i sufitowych oraz elementów wykończenia wnętrz.
4. Innych uwag brak.

Niniejsze orzeczenie traci ważność w przypadku zmiany:

- konstrukcji lub technologii wytwarzania wyrobu,
- dokumentów odniesienia, na podstawie których przeprowadzono badania i sklasyfikowano wyrób.

Niniejsze orzeczenie nie zwalnia od obowiązku uzyskania od kompetentnego organu zezwolenia na wytwarzanie i stosowanie (dystrybucję) ocenianego wyrobu.

KIEROWNIK Zakładu - Laboratorium BC  
ZAKŁADU

mgr Bożenna Porycka

DYREKTOR  
DYREKTOR

dr inż. Eugeniusz W. Roguski

Józefów, dnia 14 sierpnia 2008 r.